

Forskrift om tømmeordning for slam fra mindre avløpsanlegg, Lørenskog kommune, Akershus

Gitt med hjemmel i forurensningsloven § 26 fjerde ledd jf. § 30 tredje ledd og § 34 annet ledd, og forurensningsloven § 26, jf. § 30 tredje ledd, jf. § 79 annet ledd.

§ 1. Formål

Forskriften skal hindre forurensning ved å legge til rette for en hensiktsmessig og hygienisk tømning av slam fra mindre avløpsanlegg.

Forskriften skal gi grunnlag for å beregne gebyr som skal dekke kommunens kostnader forbundet med tømmeordningen.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for bolighus, hytter og lignende i Lørenskog kommune med innlagt vann, som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett. Kommunen kan unnta bygning hvor avløpsanlegget er koblet ut og vannforsyningen er avstengt.

I særlige tilfeller kan kommunen etter søknad gjøre unntak fra forskriften.

§ 3. Kommunens plikter

Kommunen plikter å følge opp slamtømmeordningen, og skal sørge for tømning av avløpsanlegg. Kommunen kan gjennomføre dette i egen regi eller ved avtale med entreprenør.

§ 4. Abonnentens plikter

Abonnenten plikter som hovedregel å bruke kommunens slamtømmeordning.

Abonnenten er ansvarlig for anlegget, og skal sørge for at anlegget er lett tilgjengelig for tømning med tilfredsstillende adkomst. Når avløpsanlegget er plassert innendørs, skal tømmefirmaet gis adgang til rommet.

Adkomstvei skal ha kurvatur, stigningsforhold, bredde og bæreevne til å tåle kjøring med tømmebil. Adkomstvei skal være ryddet i bredde og høyde slik at tømmebil kan komme uhindret frem. Tømmebil må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer. Om vinteren skal veien og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Avløpsanlegget skal plasseres maksimalt 25 meter fra kjørevei og løftehøyden ved slamtømming skal være maksimalt 5 meter.

Kumlokk skal ha enkel adkomst og være fritt tilgjengelig til enhver tid. Det skal ikke innebygges eller tildekkes. Det skal ikke plasseres gjenstander på kumlokk. Lokket må kunne håndteres av én person uten bruk av maskiner. Kumlokk skal være sikret mot inntrengning av overflatevann og uønsket adgang.

Tette tanker skal ha varsling ved høy vannstand, for å hindre uhellsutslipp og utrykninger fra tømmefirma.

§ 5. Varsling og gjennomføring av tømning

Varsel om når tømning skal foretas, blir gitt hver enkelt abonnent av slamtømmer.

Den som utfører tømning, må kunne plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømningen. Tømning skal utføres slik at beboer ikke sjeneres unødvendig av støy, lukt, o.l. Avløpsanlegg skal forlates i lukket tilstand og grunder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

§ 6. Tømmefrekvens

Som hovedregel fastsetter kommunen følgende tømmehyppighet:

Type anlegg	Tømmehyppighet
Slamavskiller helårsbolig	Årlig
Gråvannstank og slamavskiller for fritidsbolig	Hvert fjerde år
Minirensanlegg	Årlig
Tett tank	Årlig

I særlige tilfeller kan kommunen fastsette annen tømmehyppighet.

§ 7. Ekstratømming

Ekstratømming bestilles av abonnent, enten fra kommunen, eller direkte hos slamtømmefirma som kommunen har avtale med. Anleggseier skal orientere kommunen om utført ekstratømming.

§ 8. Sluttømming

Ved permanent opphør av tømning skal sluttømming bestilles hos kommunen. Dette gjelder ved tilkobling til kommunalt avløpsnett, etablering av nytt avløpsanlegg, rivning av bygning eller annet.

§ 9. Gebyr

Kommunen fastsetter gebyrregulativ for tømning. Regulativet med gebyrsatser vedtas av kommunestyret.

Gebyrsatsene skal utmåles med utgangspunkt i at gebyrene skal dekke kommunens utgifter til tjenesten fullt ut, uten å gi overskudd. Eventuelt overskudd eller underskudd innarbeides i gebyrgrunnlaget for senere budsjettår.

Det faktureres etterskuddsvis per tømning.

§ 10. straff

Brudd på forskriften straffes med bøter etter forurensningsloven § 79, 2. ledd.

§ 11. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 01.02.2027.